

○庁舎等

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	多賀城市東庁舎	多賀城市中央二丁目1-1	庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001)	$I_s/I_{so} = 0.48$ $C_{TuS_D} = 0.37$	除却	令和6年9月完了予定	$I_{so} = 0.75$
				(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996)	$I_s = 0.25$ $q = 0.82$			$I_{so} = 0.75$