

浴槽水、上がり用湯水、温泉水の検査

浴槽水等の検査結果

| 検査項目  |        |       |         |       |       |               |       |             |
|-------|--------|-------|---------|-------|-------|---------------|-------|-------------|
| 検査年度  | 細菌検査   |       |         | 理化学検査 |       |               |       |             |
|       | 大腸菌群   | 大腸菌   | レジオネラ属菌 | 濁度    | TOC   | 過マンガン酸カリウム消費量 | 色度    | 水素イオン濃度(pH) |
| 令和元年度 | 128(1) | /     | 128(25) | 69(1) | /     | 69(1)         | 18(1) | 18(0)       |
| 令和2年度 | 111(4) | 18(0) | 129(32) | 70(0) | 30(0) | 40(1)         | 18(1) | 18(1)       |
| 令和3年度 | 109(2) | 18(1) | 127(27) | 76(0) | 66(1) | 10(0)         | 18(1) | 18(0)       |
| 令和4年度 | 109(2) | 18(0) | 127(30) | 76(0) | 64(0) | 12(1)         | 18(1) | 18(0)       |
| 令和5年度 | 110(1) | 18(0) | 128(33) | 79(1) | 66(0) | 13(0)         | 17(1) | 17(0)       |

( )内は旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則に規定する基準超過件数の再掲

旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則に規定する基準

| 検査項目 |        |         |          |          |       |         |               |      |             |
|------|--------|---------|----------|----------|-------|---------|---------------|------|-------------|
|      |        | 細菌検査    |          |          | 理化学検査 |         |               |      |             |
|      |        | 大腸菌群    | 大腸菌      | レジオネラ属菌  | 濁度    | TOC     | 過マンガン酸カリウム消費量 | 色度   | 水素イオン濃度(pH) |
| 水質基準 | 浴槽水    | 1個/mL以下 | /        | 検出されないこと | 5度以下  | 8mg/L以下 | 25mg/L以下      | /    | /           |
|      | 上がり用湯水 | /       | 検出されないこと | 検出されないこと | 2度以下  | 3mg/L以下 | 10mg/L以下      | 5度以下 | 5.8以上8.6以下  |

温泉水(飲用の許可をうけているもの)の検査結果

| 検査項目  |      |       |
|-------|------|-------|
| 検査年度  | 細菌検査 |       |
|       | 大腸菌群 | 一般細菌数 |
| 令和元年度 | 4(0) | 4(0)  |
| 令和2年度 | 4(0) | 4(0)  |
| 令和3年度 | 4(0) | 4(0)  |
| 令和4年度 | 3(0) | 3(0)  |
| 令和5年度 | 3(0) | 3(0)  |

( )は不適件数の再掲

温泉水(飲用の許可をうけているもの)の水質基準

| 検査項目 |          |           |
|------|----------|-----------|
|      | 細菌検査     |           |
|      | 大腸菌群     | 一般細菌数     |
| 基準   | 検出されないこと | 100個/mL以下 |