

南部地区職業教育拠点校整備事業に係る追加説明資料

○ 追加説明資料

- ・ 技術的な面での老朽化の程度について
- ・ 校舎の築年数からみた南部地区職業教育拠点校(柴田農林高校, 大河原商業高校)の位置付けについて

平成29年11月1日(水)
教育庁 施設整備課

- 技術的な面での老朽化の程度について
- 校舎の築年数からみた南部地区職業教育拠点校(柴田農林高校, 大河原商業高校) の位置付けについて

- ・ 県有建築物の定期的な点検の概要は下表のとおり。
これらの点検結果を踏まえ、技術的な老朽化について判断した。

学校名	点検内容	実施年度	土木部による目視等による現地調査の結果概要
柴田農林高校	定期点検 (法定点検)	平成25年度	コンクリート壁の剥落, 屋根材の劣化, 地盤沈下が確認され, 建築基準法上の不適合はないが, 経過観察を要するとの判定であった。
大河原商業高校	県有建築物 保全点検	平成26年度	内外壁のひび割れから屋内への漏水箇所が複数あり, 老朽化による設備の損傷(分電盤の機能低下・高架水槽の損傷及び赤水発生・排煙設備の動作不良)が多数確認され, 改修を要するとの判定であった。

- ・ 校舎が築後45年以上の高等学校は11校あり, 経過年数及び現地調査の結果を踏まえ, 順次改築を計画的に進めている。詳細は下表のとおり。

築後45年以上の高等学校 (平成29年4月1日現在)

学校名	築後年数	備考
松島(北校舎)	52	南・東校舎(築後35年)と併せて改築予定。
石巻好文館	49	H32.4月新築予定。
柴田農林	48	H35.4月新築(統合)を審議中。
宮城第一	48	男女共学化対応のため, 平成26年度着手予定だったが, 東日本大震災の影響により遅れている。
佐沼	48	
志津川	48	
岩出山	47	
東松島	47	
古川	46	
涌谷	45	
加美農業	45	
計11校		