


ホームタンクの 点検をお願いします!!

近年、ホームタンク等の経年劣化による灯油の漏れや地震、落雪等によるホームタンク等への被害も発生しております。ホームタンクに破損はないか、暖房器具や給湯器等に接続している配管の破損はないか、灯油が漏れていないかなど、事故が発生しないよう点検をお願いいたします。



点検のポイント

- ① タンク本体に破損や変形等がないか
- ② 油量計を確認して灯油の急な減少がないか
- ③ 配管接合部に「にじみ」や「ゆるみ」がないか
- ④ コックに異常はないか
- ⑤ 脚部や土台に破損、変形、傾き等がないか
- ⑥ 地面に灯油の漏れがないか
- ⑦ 周囲に灯油の臭いがないか

📞 お問い合わせ先

宮城県復興・危機管理部消防課
022-211-2374

又は お近くの消防署へお問い合わせ
ください。