

## 宮城県企業局管理浄化センターの被災状況

【防災情報・下水道】 令和4年3月16日発生地震について

令和4年3月18日：20:00時点

番号	浄化センター名	目視による外見点検の結果	備考
1	仙塩浄化センター	処理場の運転に支障なし	震度発生対象地点最大震度：5 強
2	県南浄化センター	処理場の運転に支障なし	震度発生対象地点最大震度：6 弱
3	鹿島台浄化センター	処理場の運転に支障なし	震度発生対象地点最大震度：6 弱
4	大和浄化センター	処理場の運転に支障なし	震度発生対象地点最大震度：5 強
5	石巻浄化センター	処理場の運転に支障なし	震度発生対象地点最大震度：6 弱
6	石巻東部浄化センター	処理場の運転に支障なし	震度発生対象地点最大震度：6 弱
7	石越浄化センター	処理場の運転に支障なし	震度発生対象地点最大震度：6 強