

宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）要求水準書（令和4年7月1日）新旧対照表

No	公募書類	ページ番号	該当箇所	新 要求水準書 令和4年7月1日改訂版	旧 要求水準書 令和4年6月1日改訂版	変更理由
1	要求水準書	別紙3-6-1	表 水質法定検査項目	項目 水素イオン濃度(pH) 基準値 5.8以上8.6以下 ※4	項目 水素イオン濃度(pH) 基準値 5.8以上8.6以下 ※2 ただし、海域5.0以上9.0以下 ※4	誤記訂正
2	要求水準書	別紙3-6-1	表 水質法定検査項目	項目 化学的酸素要求量(COD) 基準値 160以下(日間平均120以下) ※2	項目 化学的酸素要求量(COD) 基準値 160以下(日間平均120以下) ※2 ただし、仙塩30以下(日間平均20以下) ※3	誤記訂正(仙塩浄化センターの放流先公共用水域は特別排水基準の適用対象外)
3	要求水準書	別紙3-6-1	表 水質法定検査項目	※3 (削除)	※3 宮城県条例特別排水基準を示している。	誤記訂正
4	要求水準書	別紙3-6-3	① 日常・中試験(OD法以外)	項目番号 試験項目 4 透視度	項目番号 試験項目 4 透視度・透明度	実務実態を踏まえた表現の明確化
5	要求水準書	別紙3-6-3	② 日常・中試験(OD法)	項目番号 試験項目 4 透視度	項目番号 試験項目 4 透視度・透明度	実務実態を踏まえた表現の明確化
6	要求水準書	別紙3-6-10	7) 下水汚泥燃料化物成分分析試験	項目番号 試験項目 10 粉碎性(HGI) 11 放射能濃度	項目番号 試験項目 11 粉碎性(HGI) 10 放射能濃度	誤記訂正