

北部地方振興事務所栗原地域事務所農業農村整備部から 県工事受注者の皆さまへお願い

県では、事故防止を図るために「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」及び「令和5年度工事事務所事故防止対策事業計画」を策定しております。令和5年度県工事事務所事故防止対策事業計画では、工事事務所の発生傾向を踏まえ、事務所ごとに安全管理目標及び具体的な取組を定めて、重点的に実施していくこととしております。

このことから、北部地方振興事務所栗原地域事務所農業農村整備部では、下記のとおり安全管理目標を設定し、目標達成のための具体的な取組を掲げ、事故防止に取り組んでいくこととします。皆様のご協力をお願いいたします。

安全管理目標

労働災害について

- ・ 事故件数（軽微な事故を含む）は昨年度同様、「0件」を目標とします。
- ・ 重機作業中の事故についても「0件」を目標とします。

公衆災害について

- ・ 事故件数は前年度比△1件の「0件」を目標とします。
- ・ 埋設管接触事故も「0件」を目標とします。

具体的な取組

- 監督員及び主任監督員による現場点検を現場訪問時に実施する。
- 安全パトロールでは、危険の見える化や4S（整理・整頓・清掃・清潔）の徹底について、重点的に指導する。
- 掘削作業を行う場合、埋設管接触事故が生じないように、埋設管の有無の確認に加え、試掘を複数箇所で行うなど事前確認を徹底する。

令和4年度の事故事例

発生日時：令和5年1月23日（月）13：30頃

事故の型：公衆災害

被災状況：水道管破損

事故状況：水道管試掘を手掘りで行い埋設位置を確認しながら重機による掘削作業を行ったところ、当該箇所の水道管が埋設深さ・位置が急変する部分であったため、誤って重機で水道管を切断したものの。

事故原因：埋設管の試掘確認が1か所のみで、水道管位置の急な変化に気づかなかつたため。



各種紹介

- 「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」（宮城県事業管理課 HP）
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/dai6jisuisinnkeikaku.html>」
- 「令和5年度県工事事務所事故防止対策事業計画」（宮城県事業管理課 HP）
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/reiwa5nennjigyoukeikaku.html>」
- 「職場のあんぜんサイト」（厚生労働省 HP）
URL：「<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/#>」
- 「エイジフレンドリーガイドライン」（厚生労働省 HP）
URL：「https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html」

QRコード

