

# 仙台地方振興事務所水産漁港部から 県工事受注者の皆さまへお願い

県では、事故防止を図るために「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」及び「令和6年度工事事務所事故防止対策事業計画」を策定しております。令和6年度県工事事務所事故防止対策事業計画では、工事事務所の発生傾向を踏まえ、事務所ごとに安全管理目標及び具体的な取組を定めて、重点的に実施していくこととしております。

このことから、仙台地方振興事務所水産漁港部では、下記のとおり安全管理目標を設定し、目標達成のための具体的な取組を掲げ、事故防止に取り組んでいくこととします。皆様のご協力をお願いいたします。

## 安全管理目標

### 労働災害について

- ・すべての工事において「事故発生ゼロ」を目標とします。

### 公衆災害について

- ・すべての工事において「事故発生ゼロ」を目標とします。

## 具体的な取組

- 安全管理監督職員及び監督職員等による四半期毎の工事現場安全点検や定期的な下請負点検を行う。
- 現場内移動時の「転倒・転落」や資材と機材との「挟まれ」等の事故が多いことから、4S（整理・整頓・清掃・清潔）の徹底や防滑靴の着用、危険の見える化など安全パトロール等を通じて指導する。
- 「慣れ」や「慢心」が原因となる事故が多いことから、定期的に発注者自ら現場に向かい注意喚起を行う。

## 令和5年の事事故事例

発生日時：令和5年2月16日（木）13：31

事故内容：架空線の切断

事故状況：重機運搬車で、重機を運搬中に、架空線（NTTケーブル）に接触し切断したものの。

事故原因：運搬経路（臨港道路）を横断する架空線の設置高さの確認不足。建築限界（H=4.5m）よりも低い高さ（約H=3.8m）に設置されていた。

## 各種紹介

- 「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」（宮城県事業管理課 HP）  
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/dai6jisuisinnkeikaku.html>」
- 「令和6年度県工事事務所事故防止対策事業計画」（宮城県事業管理課 HP）  
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/reiwa6jikoboushitaikaku.html>」
- 「職場のあんぜんサイト」（厚生労働省 HP）  
URL：「<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/#>」
- 「エイジフレンドリーガイドライン」（厚生労働省 HP）  
URL：「[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage\\_10178.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html)」

QRコード

